



W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA POŻARU LUB INNEGO NIEBEZPIECZEŃSTWA
• POWIADOM OSOBY BEZPOŚREDNIO ZAGROŻONE !!!
• POWIADOM STRAŻ POŻARNĄ → 998 LUB 112
JESLI USŁYSZYSZ ALARM OPUŚĆ BUDYNEK NAJBŁIŻSZYM WYJŚCIEM
NIE RYZYKUJ ŻYCIA DLA RATOWANIA MIENIA!!!

LEGENDA:

- A - Budynek główny dydaktyczno-administracyjny
- B - Zadaszony dziedziniec
- C - Hala laboratoryjna C
- D - Hala laboratoryjna D

SCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
SCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60
DRZWI I OKNA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30 DYMOSZCZELNE
DRZWI I OKNA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
ILOŚĆ PRACOWNIKÓW STAŁYCH
KIERUNEK EWAKUACJI
DRZWI EWAKUACYJNE
KIERUNEK DO DRÓGI EWAKUACYJNEJ
HYDRANT WEWNĘTRZNY
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADK POŻARU
GAŚNICA
RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
KOC GAŚNICZY
URUCHAMIANIE ODDYMIANIA
TUBA RĘCZNA NAGŁASNIĄJĄCA
GŁÓWNY ZAWÓR GAZU
STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM
PROMIENIOWANIE
PRZYCIŚK "START" GASZENIE
PRZELĄCZNIK "DEAKTYWACJA AUTOMATYCZNEGO GASZENIA"
PRZYCIŚK "ZAMKNIJ ELEKTROZAWÓR"
NIE KORZYSTAĆ Z WINDY W RAZIE POŻARU
CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
URZĄDZENIA TRANSMISJI ALARMÓW
DŹWIKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY MIKROFON STRAŻAKA
DŹWIKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY CENTRALA
CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA
KLAPA DYMOWA
WENTYLATOR POŻAROWY ODDYMIAJĄCY

WYKAZ POMIESZCZEŃ Z SEKCJAMI SUCHYM - ZRZASZACZOWYM - HALA C

Posiłek	Nazwa pomieszczenia	Numer pomieszczenia (Lokalizacja)	Rodzaj	Numer ewakuacji
0	ZOHEB - KUCHNIA CHŁODNICZKA	C.0.08	KPHS 2500	ZZ.2.1
0	ZSL - LAB. SILNIKA TURBOWAL.	C.0.11	KPHS 2500	ZZ.2.2
0	ZSL - LAB. TOMOGRAFII KOMP.	C.0.12	KPHS 2500	ZZ.2.3
0	ZSL - LAB. ELEKTROFIZJOLOGII	C.0.13	KPHS 2500	ZZ.2.4
0	ZSL - LAB. TERMOFIZJOLOGII	C.0.14	KPHS 2500	ZZ.2.5
0-1	LOKALIZACJA OŚ 10 - WYJŚCIE Z BUDYNKU	B.0.01	BSP	ZZ.2.6
1	ZSL - LAB. KOMB. WYBUCHOWY	C.1.03	KPHS 2500	ZZ.3.1
1	ZSL - LAB. KOMB. SPAL. I PALN. WYB.	C.1.04	KPHS 2500	ZZ.3.2
2	ZSL - LAB. NAWOZÓW PAK. I DZ. TON.	C.2.10	KPHS 2500	ZZ.4.3
2	ZSL - LAB. DETONACJI GAZOWYCH	C.2.04	KPHS 2500	ZZ.4.2
2	ZSL - LAB. DZ. LASER. OPT.	C.2.05	KPHS 2500	ZZ.4.1
2	ZSL - LAB. SPAL. PALN. WYB.	C.2.02	BSP	ZZ.4.7

WYKAZ POMIESZCZEŃ Z SEKCJAMI SUCHYM - ZRZASZACZOWYM - HALA D

Posiłek	Nazwa pomieszczenia	Numer pomieszczenia (Lokalizacja)	Rodzaj	Numer ewakuacji
0	ZSL - LAB. KOMB. PALN. WYB.	D.0.13	KPHS 2500	ZZ.5.1
1	ZSL - LAB. KOMB. PALN. WYB.	D.0.14	KPHS 2500	ZZ.5.1

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Gmachu Instytutu Techniki Ciepłej
Politechniki Warszawskiej
Ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa

RZUT 2 PIĘTRA

AUTOR: mgr inż. Ryszard Paujek
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
Upr. nr 298/94

DATA: KWIECIEŃ 2014

SKALA: 1:204

PODPIS: [Signature]

NR RYSUNKU: 6