poziom 0

obliczenia wg CEN/TS 64-14:2004
wysokość belki stropowej h = ok. 20 cm
wysokość pomieszczeń H = ok. 4 m
h/H = ok. 5 % wysokości pomieszczeń
strop traktowany jak płaski

- – CZUJKA OPTYCZNO-TEMPERATUROWA BOSCH
- – CZUJKA W PRZESTRZENI MIĘDZYSUFITOWEJ ZE WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA NA SUFICIE PODWIESZONYM
- Y – RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU BOSCH
- – MODUŁ STERUJĄCY BOSCH
- – SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-K7
- – SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-K7 Z PUSZKĄ PIP-1A
- – PRZYCISK ALARMOWY ODDYMIANIA
- KD – DRZWI OBJĘTE KONTROLĄ DOSTĘPU
- W – LOKALIZACJA ZASILANIA WENTYLACJI (ROZDZIELNIE EL.)

UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM PODSTAWOWYM INSTALACJI SSP DLA GMACHU NOWEGO LOTNICZEGO
2. SZCZEGÓŁOWA LOKALIZACJI CZUJEK I WSKAŹNIKÓW ZADZIAŁANIA POKAZANA NA RYSUNKACH ARCHITEKTURY

GMACH NOWY LOTNICZY

Projekt	PRZEBUDOWA HANGARU W GMACHU NOWYM-LOTNICZYM WYDZIAŁU MECHANICZNEGO, ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE POMIESZCZEŃ LABORATORIUM ZAAWANSOWANYCH TECHNIK KOMPOZYTOWYCH, ORAZ CZTERECH LABORATORIÓW NA ANTRESOLI W ZWIĄZKU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.
Inwestor	INSTYTUT TECHNIKI LOTNICZEJ I MECHANIKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY, ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24
Faza projektu	PROJEKT BUDOWLANY
Branża	ELEKTRYCZNA
Tytuł rysunku	PLAN INSTALACJI SSP PARTER

PROJEKTOWAŁ	Nr upr.	Podpis
inż. Paweł Szlachta		
OPRACOWAŁ	Nr upr.	Podpis
inż. Andrzej Krawczyk	St-536/79 Uprawnienia budowlane projektanta w specjalności instalacyjnej – inżynieryjnej w zakresie sieci instalacji elektrycznych	
Skala 1:100	Data 30.09.2015	Numer rysunku 2