



ZAMAWIAJĄCY: POLITECHNIKA WARSZAWSKA – WYDZIAŁ MECHANICZNY  
ENERGETYKI I LOTNICTWA,  
WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 24

UMOWA: Nr MeiL-64/2014

OBIEKT: OBIEKTY GMACHU INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ  
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ PRZY  
UL. NOWOWIEJSKIEJ 21/25 W WARSZAWIE

TEMAT PRACY: WIELOBRANŻOWA INWENTARYZACJA BUDOWLANA  
OBIEKTÓW GMACHU INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ  
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W WARSZAWIE PRZY UL.  
NOWOWIEJSKIEJ 21/25 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY,  
KONSTRUKCJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ  
INSTALACJI SANITARNYCH.

BRANŻA: INSTALACJE SYSTEMU ALARMU POŻAROWEGO

**WARSZAWA LISTOPAD 2014**

W inwentaryzowanych obiektach I.T.C. stwierdzono zamontowane instalacje systemu alarmu pożarowego tylko w łącznikach między budynkiem głównym aulą i halami C i D w piwnicach i na parterze, budynku auli w piwnicach i na parterze, budynku administracyjnym (przybudówka Auli) na wszystkich kondygnacjach, oraz części pld. hali D na poziomie parteru, zajmowanej przez Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej (PJCEE). Wizja lokalna w obiektach wykazała zgodność rozmieszczenia czujek optyczno-temperaturowych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów akustyczno-optycznych i trzymaczy drzwiowych, oraz centralek z dokumentacją powykonawczą.

Odbiór dokumentacji powykonawczej miał miejsce w maju 2014 roku przez Użytkownika dlatego nie było potrzeby opracowania dokumentacji inwentaryzującej nowy system alarmu pożarowego świeżo po jego odbiorze technicznym objętym gwarancją.

Szczegółowy opis instalacji alarmu pożarowego (który znajduje się w zakresie niniejszego opracowania wielobranżowej inwentaryzacji) oraz rozmieszczenie tych urządzeń na rzutach znajduje się w załącznikach:

1. "Dokumentację Powkonawczą Systemu Alarmu Pożarowego - Budynek A ITC przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie", opracowana w maju 2014 r. - tylko tę część dokumentacji, która obejmuje budynki w zakresie obecnej inwentaryzacji wielobranżowej.
2. - Dokumentację - "Projekt Wykonawczy Budynek ITC p- Łącznik - Instalacja Sygnalizacji Pożaru" opracowana w lutym 2005 r. przez Biuro Usług Projektowych "Kutyna".  
Dokumentacja obejmuje dwa pomieszczenia na parterze w hali D będącej w zakresie niniejszego opracowania wielobranżowej inwentaryzacji.