



Uwaga:

- Zasilanie i podłączenie urządzeń centrali wentylacyjnej oraz dostawa szafy zasilająco sterowniczej SZS w zakresie dostawcy/wykonawcy centrali.
- Zasilanie szafy SZS doprowadzić z istniejącej lokalnej rozdzielni głównej RGłok (w rozdzielni należy w wolnym polu zainstalować trójfazowy rozłącznik bezpiecznikowy w/g schematu).
- Miejsce zasilenia i trasę prowadzenia linii zasilającej RGłok/Lz-SZS uzgodnić ze służbami technicznymi inwestora.

Inżynierska Agencja Elektrotechniczna **ELEKTRA** 03-606 Warszawa, ul. Protazego 33

<p>Obiekt:</p> <p>PRZEBUDOWA GMACHU LOTNICZEGO WYDZIAŁU MECHANICZNEGO, ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W CELU POWIĘKSZENIA ISTNIEJĄCEJ WENTYLATORNI, WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ SALI A0 ORAZ SAL DYDAKTYCZNYCH NA PIĘTRZE +3</p>		
Adres:	AL. NIEPODLEGŁOŚCI 222 W WARSZAWIE Działka nr 1 z obrębu 50505 Kategoria obiektu budowlanego: IX	Skala: --
Temat:	Tom IV-PROJEKT BUDOWLANY-Instalacje elektryczne	Nr Rys. S1 106-3/12-2016
Nazwa rys.	Schemat zasilania szafy SZS	
Projektant:	mgr inż. Paweł Lewandowski upr. Wa-53/98	Podpis.
Sprawdził:	inż. Bogdan Lewandowski upr. 84-Wa/75 , St-55/75	Podpis.
Data: XII 2016r.		