SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECIOWY – TN–S

Nr obwodu		01	02	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Nazwa obwodu	Zasilanie z RG_1–0,4kV	Wskaźnik kontroli obecności napięcia	Ochrona przeciw–przepięciowa	W.02–Warsztat	W.02–Warsztat	W.01–Magazyn	Stanowisko spawalnicze	Gniazdo trasersk	W.01–Magazyn	Zestaw gniazd "B"	W.01–Warsztat	W.01–Warsztat	Frezarka	Frezarka	Szlifierka	Szlifierka	Stanowisko spawalnicze	Tokarka	Tokarka	Gilotyna	Wiertarka	Ostrzarka	Zestaw gniazd "B"	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Gn. 400V magazyn	Rezerwa
Moc [kW]	59,8	–	–	1,1	1,1	0,4	0,6	0,6	1,0	–	1,4	1,6	7,0	7,0	6,0	5,2	6,0	8,0	7,0	3,0	1,0	2,0							
				Oświetlenie			Gniazda 230V			Gniazda wtyczkowe 24V																			

P_{Sn}=45,0kW
I_{Sn}=72,2A

5xLgY50mm2 2'IW5

YDYżo 3x1,5mm²/750V
YDY 2x1,5mm²/750V
YDY 2x1,5mm²/750V
YDYżo 3x1,5mm²/750V
YDYżo 3x2,5mm²/750V
YDYżo 3x2,5mm²/750V
YDYżo 3x2,5mm²/750V
YDY 2x1,5mm²/750V
YDY 2x1,5mm²/750V
YDYżo 5x6mm²/750V
YDYżo 5x6mm²/750V
YDYżo 5x6mm²/750V
YDYżo 5x6mm²/750V
YDYżo 5x6mm²/750V
YDYżo 5x6mm²/750V
YDYżo 5x6mm²/750V
YDYżo 5x6mm²/750V
YDYżo 5x4mm²/750V
YDYżo 5x2,5mm²/750V
YDYżo 5x2,5mm²/750V
YDYżo 5x6mm²/750V
YDYżo 5x4mm²/750V

PE

Typ 2 (klasa C) 4P

PB–16A S301–B10
PB–16A S301–B10
PB–16A S301–B10

S304–C20
3xL301
3xS301
B6

L1,L2,L3
N

Blok rozdziału energii 100A – 10odejść

VS1OP–160A–3P

S301–C10
S301–C10
230/24V 400VA
230/24V 400VA
S302–C13
S302–C13

P304–25–0,03–AC

S301–B16 S301–B16 S301–B16 S301–B16 S301–B16 S301–B16

SPX00–3P gG20A
SPX00–3P gG63A

S303–B16 S303–C20 S303–C16 S303–C16 S303–C16 S303–C16 S303–C16 S303–C16 S303–C16 S303–C16 S303–C10 S303–C6 S303–C6 S303–C10 S303–C16 S303–C16 S303–C20 S303–C16 S303–C16 S301–B16 S301–B10 S301–C10

L1 L2 L3

K O N S O R C J U M
EMB S.C. Ewa Być, Maciej Być
WENA– Sylwia Melon–Szypulska
ul. Osiedle Parkowe 13B
05–462 WIĄZOWNA
GSM
507 180 620
609 704 434
e–mail
biuro@emb.info.pl
wena21@poczta.onet.pl
projekt
PROJEKT WYKONAWCZY

obiekt
Gmach Aerodynamiki PW
ul. Nowowiejska 24
00–665 Warszawa

branża
Inst. elektryczne

projektował — podpis
mgr inż. Mariusz Rola
upr. LUB/0048/PWOE/04

sprawdził
mgr inż. Wiesław Ryczerz
upr. LUB/0010/PWOE/09

data — skala
KWIECIEŃ 2010 –

nazwa rysunku — nr rysunku
Schemat strukturalny rozdzielnicy R_WT1 E10