

Typ rozdz.																															
pole	RG_1/01	RG_1/02		RG_1/1	RG_1/2	RG_1/3	RG_1/4	RG_1/5	RG_1/6	RG_1/7	RG_1/8	RG_1/9	RG_1/10	RG_1/11	RG_1/12	RG_1/13	RG_1/14	RG_1/15	RG_1/16	RG_1/17	RG_1/18	RG_1/19	RG_1/20	RG_1/21	RG_1/22	RG_1/23	RG_1/24	RG_1/25	RG_1/26	RG_1/27	RG_1/28	RG_1/29
Nazwa odpływu	Zasilanie z rozdz. R1_0 (pole nr 1/7)	Zasilanie z rozdz. R1_0 (pole nr 1/9)		Szafa zasilająco-sterująca silnik wentylatora tunelu	Szafa centrali wentylacyjnej CWM2 - tunel	Agregat chłodzenia tunelu	Agregat chłodzenia kondycjonerki ogólnej	Tablica centrali went. CWM3-sala wykładowa	Szafa centrali wentylacyjnej CWM1	Rozdz. Windy IR	Rozdzielnica lab. Małych prędkości R_LMP	Rozdzielnica lab. Dużych prędkości R_LDP	Rozdzielnica Konteneru K_Kt	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Tablica obiektowa T_0/1	Tablica obiektowa T_1/1	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Tablica komputerowa TK_0/1	Tablica komputerowa TK_0/2	Tablica komputerowa TK_1/1	Tablica komputerowa TK_2/1	Tablica komputerowa TK_2/2	Tablica komputerowa TK_3/1	Tablica komputerowa TK_4/1	Rezerwa
Moc zainstalowana Moc szczytowa	310,0 193,0	310,0 193,0	–	240,0 216,0	54,0 46,0	77,0 69,3	33,0 29,7	18,0 15,3	19,0 17,0	14,95 13,46	88,4 53,0	25,3 20,0	98,0 68,6				9,55 5,7	6,8 4,8							9,6 7,7	8,8 7,0	4,8 3,8	11,2 7,8	10,0 7,0	6,6 5,4	2,0 1,6	

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECIOWY – TN–C–S

K O N S O R C J U M
EMB S.C. Ewa Być, Maciej Być
WENA Sylwia Melon-Szypulska

ul. Osiedle Parkowe 13B
05-462 WIĄZOWNA
GSM
507 180 620
609 704 434
e-mail
biuro@emb.info.pl
wena21@poczta.onet.pl

projekt
PROJEKT WYKONAWCZY

obiekt
Gmach Aerodynamiki PW
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa

branża
Inst. elektryczne

projektował: mgr inż. Mariusz Rola, upr. LUB/0048/PWOE/04
podpis
sprawdził: mgr inż. Wiesław Rycerz, upr. LUB/0010/PWOE/09

data: KWIECIEŃ 2010
skala: -

nazwa rysunku: Schemat strukturalny rozdzielnicy głównej RG_1 (proj)
nr rysunku: E04