

Nr obwodu		01	02	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Oświetlenie					Gniazda wtyczkowe 230V								Gniazda wtykowe 400V								
Nazwa obwodu	Zasilanie z RG_1–0,4kV	Wskaźnik kontroli obecności napięcia	Ochrona przeciw-przepięciowa	LD.01–Laboratorium dużych prędkości	LD.01–Laboratorium dużych prędkości	LD.02–LD06	W.14–Komunikacja W.16–pok. śniadaniowy W.15, W.17–W.19	LD.01–Laboratorium dużych prędkości	LD.01–Laboratorium dużych prędkości	LD.01–Laboratorium dużych prędkości	LD.01–Laboratorium dużych prędkości	LD.02–LD06	W.16–pok. śniadaniowy (zestaw A)	Antresola	W.18, W.19, W16	W.17 (zestaw A)	LD.01–Laboratorium dużych prędkości /zestaw B/	LD.01–Laboratorium dużych prędkości /zestaw C/	Rezerwa	Rezerwa	Klimatyzator	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Moc [kW]	25,3	–	–	2,3	2,3	0,8	0,7		1,0	1,0	1,0	0,8	0,6	0,4	0,4	1,0	5,0	8,0			0,6				

Ps~20,0kW
Is~30,8A

Rozdzielnica szafowa modułowa
1550x660x273mm z dzwiczkami
transparentnymi z zamkiem. Stopień ochrony
IP43, I klasa izolacji.

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECIOWY – TN–S

K O N S O R C J U M
EMB S.C. Ewa Być, Maciej Być
~~WENA~~ Sylwia Melon-Szypulska

ul. Osiedle Parkowe 13B
05-462 WIĄZOWNA
GSM
507 180 620
609 704 434
e-mail
biuro@emb.info.pl
wena21@poczta.onet.pl

projekt
PROJEKT WYKONAWCZY

obiekt
Gmach Aerodynamiki PW
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa

branża
Inst. elektryczne

projektował — podpis
mgr inż. Mariusz Rola
upr. LUB/0048/PWOE/04

sprawdził
mgr inż. Wiesław Rycerz
upr. LUB/0010/PWOE/09

data: KWIECIEŃ 2010
skala: 1:10

nazwa rysunku: Schemat strukturalny rozdzielnicy R_LDP
nr rysunku: E08