

UWAGI:

- Przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku prowadzone pod posadzką wykonac z rur PVC-U klasy S do kanalizacji zewnętrznej firmy WAVIN.
- Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone wewnątrz wykonac z rur PVC-U ze scianką 1lit do kanalizacji grawitacyjnej firmy WAVIN.
- Przewody wodociągowe wody zimnej wykonac należy z polipropylenu typ 3 PN16 systemu BOR-plus firmy WAVIN łączonych przez zgrzewanie.
- Przewody wody ciepłej i cyrkulacji wykonac należy z polipropylenu typ 3 z wkładką aluminiową PN25 systemu BOR-plus Stabi firmy WAVIN łączonych przez zgrzewanie.
- Przewody wody ciepłej i cyrkulacji należy zaizolowac cieplnie zgodnie z Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002r. wraz z późn. zm. jako izolację zastosowac otuliny z polietylenu np. Thermaflex.
- Przewody ciepłej i zimnej wody użytkowej zaizolowac zgodnie z Dz. U. 675 poz. 690 2002r. wraz z późniejszymi zmianami.
- Przed każdą baterią czerpalną zastosowac zawory odcinające kątowe z filtrem.
- Instalację skroplin właczac do kanalizacji sanitarnej (KS) z zastosowaniem pustki powietrznej i syfonu z kulką np. HL-21.
- W miejscach włączenia kondensatu do KS z zastosowaniem syfonu HL-21 instalowanego w ścianach działowych wykonac rewizję.
- Każdy składnik projektowy należy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą, z uwzględnieniem wszystkich opisów i zasady sztuki budowlanej.
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.

OZNACZENIA

- Proj. przewody wody zimnej z polipropylenu PN16 systemu BOR Plus firmy Wavin
- Proj. przewody wody ciepłej z polipropylenu z wkładką aluminiową PN25 BOR Plus STABI firmy Wavin
- Proj. przewody cyrkulacyjne z polipropylenu z wkładką aluminiową PN25 BOR Plus STABI firmy Wavin
- Proj. kanalizacja sanitarna wewn. z PVC-U firmy Wavin
- Proj. kanalizacja sanitarna zewn. z PVC-U kl. S firmy Wavin
- Proj. kanalizacja deszczowa z PVC-U kl. S firmy Wavin
- Proj. instalacja odprowadzenia skroplin z PP firmy Wavin

INWESTOR	Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1 00-611 Warszawa		
PROJEKT	Budynek biurowy z częścią magazynową wraz z zagospodarowaniem terenu na dz nr ew. 203/35 w Sierakowie.		
ADRES INWESTYCJI	Sierakowo, dz. nr ew. 203/35		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
GENERALNY PROJEKTANT ARCHITEKTURA I KOORDYNACJA	BAZA architektki ul. SMULIKOWSKIEGO 2/7 00-389 WARSZAWA tel. 22 826 88 11 baza@bazaarchitektki.pl		
PROJEKTANT BRANŻOWY			
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Andrych	MAZ/0520/PWOS/10	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Tomasz Kosieradzki	MAZ/0053/PWOS/14	
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE		
RYSUNEK	PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
SKALA	1:50 / 1:50	DATA	01.07.2019
NR RYSUNKU	IK.05	NR REWIZJI	R0

