


Wiesław Frąk
Napęków 15, 26-004 Bieliny
Biuro: Skarżysko-Kamienna
ul. Niepodległości 78
041 252 21 30 kom. 0 600 652 256
NIP 657-152-20-25



ZAKŁAD KOMINIARSKI

Wiesław Frąk
Napęków 15, 26-004 Bieliny
Biuro: Skarżysko-Kamienna
ul. Niepodległości 78
tel.: 041-252-21-30, kom.: 0 600 652 256
NIP 657-152-20-25.....
(pieczęć zakładu)

Sierakówo 26.11.2020
(miejscowość i data)

PROTOKOŁ Nr 829 / 2020

z okresowej kontroli przewodów kominowych
polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń
spalinowych, wentylacyjnych i dymowych w budynku położonym w Sierakówie

ul. nr 56
Będącym właścicielem lub administrowanym przez Politechnikę Nawoiwską
Wychow. MEIL ITL MS, ul. Nowomiejska 24, 00-665 Warszawa
sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
Wiesława Frąka

..... przy współudziale
Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. (Dz.U.Nr 106 poz. 1126 z 2000r. tekst jednolity ustawy) oraz
wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.
Zakres kontroli obejmuje strona odwrotna protokołu.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje: Sprawdzone przewody kominowe
dymowo-wentylacyjne oraz podłączenia. Przewody
dużo, ciągi dobre podczas sprawdzania.

Aby zapobiec zwrotnym ciagom w przewodach kominowych, należy zamontować nawietrzak
podokienny. W przypadku zastosowania w mieszkaniach okien, drzwi wejściowych, drzwi
balkonowych i innych zamknięć otworów zewnętrznych o dużej szczelności uniemożliwiających
infiltrację powietrza zewnętrznego w ilości potrzebnej do potrzeb wentylacyjnych, należy
przewidzieć odpowiednie urządzenia zapewniające wystarczający jego napływ do pomieszczenia
(Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r.)

Zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki-uszkodzenia-
zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu-naprawie bezpośrednio po
przeprowadzonej kontroli technicznej.

Termin następnego badania technicznego: listopad 2021

Podpisy osób uczestniczących w kontroli:

Opiniodawca:

Właściciel Zakładu
Mistrz Kominiarski
Wiesław Frąk
ul. J. Piłsudskiego 15
podpisz
2020/11/26

Szkic orientacyjny:

.....
Pieczętka i opis opiniodawcy

Zakres badania technicznego przy okresowej kontroli urządzeń kominowych obejmuje sprawozdanie:

1. Drożność przewodów kominowych.
2. Siły ciągu kominowego (ciśnienia) gwarantującego prawidłowe działanie podłączonych do przewodów urządzeń.
3. Czy nie występują uszkodzenia:
 - a) przewodów kominowych na całej ich długości
 - b) kanałów, czopuchów, rur, łączników itp.
 - c) włazów, drabin, drzwiczek kominowych (rewizyjnych – wycierowych), ław kominiarskich
 - d) nasad kominowych
4. Czy odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych, zgodnie z Rozporządzeniem MSW z dnia 03.11.1992r. (Dz. U Nr 92 poz. 460).
5. Czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych czopuchów, rur i nasad kominowych (Dz. U. Nr 15 z 1999r. poz. 140).
6. Czy nie dokonano samowolnych zmian w podłączeniach kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
7. Czy pomieszczenia (lokale), w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły CO itp.) posiadają sprawne urządzenia wentylacyjne, w tym wywiewne i nawiewne.
8. Czy występują ewentualne inne stwierdzone w trakcie kontroli rażące nieprawidłowości (uchybień) mogące spowodować zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.