



Zakład Usług Przeciwpowozarowych

**Karol Pragacz**

06-330 Chorzele  
ul. Grunwaldzka 10  
tel.kom.0-606120664

.....*Sierakowo*.....dn. *18.11.2020*.....

PROTOKÓŁ Nr.....*1*.....

*godz. 9<sup>00</sup>*

Z przeglądu zewnętrznej sieci hydrantowej

*PSG - Sierakowo - Lotnisko*

z dnia.....*18.11.2020*.....

Dokonano przeglądu .....*1*..... szt. hydrantów DN..*80*..... zewnętrznych z pomiarem ciśnienia i wydajności.

Badania dokonano przy pomocy Testera do hydrantów HPS Nr 186995/03.  
Pomiary instalacji zgodnie z par.23 rozporządzenia MSWiA z dn.07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U 109/2010).

Hydrant **naziemny** .....*1*...../ Hydrant **podziemny** .....

- ciśnienie statyczne .....*3,5*..... bar
- ciśnienie dynamiczne .....*2,5*..... bar
- wydajność.....*11,2*..... dcm<sup>3</sup>/s

Wszystkie elementy hydrantów i skrzynki /sprawne, niesprawne/

.....*Brak oznakowania!*.....

Uwaga: badanie ciśnienia i wydajności 1x rok, badanie węży 1x 5 lat

Protokół sporządzono na podstawie , PN-EN-671-3-2002 w zgodności z Normą Europejską EN.

Pomiarów i przeglądu dokonał

WŁAŚCICIEL  
tech. poż. *Karol Pragacz*

Z up. Wójta

*mgr inż. Teresa Bożena Rudzińska*  
SEKRETARZ GMINY

**URZĄD GMINY  
PRZASNYSZ**

ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz  
tel./fax (29) 752 27 09

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Przasnysz, dn. *26.11.2020*