



Sieraków dn. *18.11.2020*

PROTOKÓŁ Nr. *2*

godz. 9⁴⁰

Z przeglądu zewnętrznej sieci hydrantowej

PSG Sieraków - Lotuśko

z dnia *18.11.2020*

Dokonano przeglądu *1* szt. hydrantów DN *80* zewnętrznych z pomiarem ciśnienia i wydajności.

Badania dokonano przy pomocy Testera do hydrantów HPS Nr 186995/03. Pomiary instalacji zgodnie z par.23 rozporządzenia MSWiA z dn.07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U 109/2010).

Hydrant **naziemny** *1* / Hydrant **podziemny** *—*

- ciśnienie statyczne *3,5* bar
- ciśnienie dynamiczne *2,5* bar
- wydajność *11,1* dcm³/s

Wszystkie elementy hydrantów i skrzynek /sprawne, niesprawne/

Brań owalowa - 1

Uwaga: badanie ciśnienia i wydajności 1x rok, badanie węży 1x 5 lat

Protokół sporządzono na podstawie , PN-EN-671-3-2002 w zgodności z Normą Europejską EN.

Pomiarów i przeglądu dokonał

**URZĄD GMINY
PRZASNYSZ**
ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz
tel./fax (29) 752 27 09

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Przasnysz, dn. *26.11.2020*

WŁAŚCICIEL
tech. poż. Karol Pragacz
Z up. Wójta
mgr inż. Teresa Bożena Rudzińska
SEKRETARZ GMINY