

**Protokół z narady koordynacyjnej**  
przeprowadzonej w dniu **2020-11-10**

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 7d pkt. 2 oraz art 28b - 28e (Dz.U. 2020 r., poz. 276)

**Wnioskodawca:** Politechnika Warszawska MEiL. ITLIMS

00-665 Warszawa

Nowowiejska 24

**Inwestor:** Politechnika Warszawska MEiL. ITLIMS

00-665 Warszawa

Nowowiejska 24

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: Inspektor Barbara Wasążnik - pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami działająca z upoważnienia nr ONI.077.20.1.2014 wydanego przez Starostę Przasnyskiego

Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
072	33	203/1	PRZASNYSZ	SIERAKOWO
072	33	203/5	PRZASNYSZ	SIERAKOWO

Opis przedmiotu narady:

- 1 przyłącze kanalizacyjne

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
	URZĄD MIASTA W PRZASNYSZU	Grzegorz Prusik  2020-11-09 14:36:33	brak uwag
1	SŁUŻBA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA	Ewa Łazicka  2020-11-09 13:32:37	brak uwag
2	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	Paweł Leszczyński  2020-11-02 12:17:02	brak uwag
3	PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W W-WA REJON ENERGETYCZNY OSTROŁĘKA	Sławomir Dąbrowski  2020-11-06 09:31:19	W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącej sieci energetycznej, prace ziemne wykonywać ręczne z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przy skrzyżowaniach, energetyczną sieć kablową osłonić

			urami dwudzielnymi. Zachować normatywne odległości względem istniejącej sieci energetycznej.
5	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PRZASNYSZU	Włodzimierz Matuszewski  2020-11-03 14:45:11	brak uwag
12	URZĄD GMINY W PRZASNYSZU		
16	TP S.A OBSZAR TELEKOMUNIKACJI W OSTROŁĘCE		
17	PSG SP. Z O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W WARSZWIE	Leszek Napiórkowski  2020-11-03 06:46:55	Gazownia w Ciechanowie Uzgadnia lokalizację projektowanego uzbrojenia pod n/w warunkami. 1.Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej istniejącej sieci gazowej - szerokość 1 m – wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca. 2.O terminie rozpoczęcia prac powiadomić Gazownię w Ciechanowie 022 444 36 00. 3.Lokalizacja projektowanego uzbrojenia w strefie kontrolowanej istniejącej sieci gazowej podlega odbiorowi przez Przedstawiciela Gazowni.
19	AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A.	Paweł Przychodzień  2020-11-04 11:30:30	brak uwag

**PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ**

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Z up. STAROSTY  
mgr inż. Igor Hul  
Kierownik Powiatowego Ośrodka  
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej